



- LEGENDA
- uziom budynku – bednarka Fe/Zn30x4, cynkowana ogniowo, układana "na sztorc" w chudym betonie
 - bednarka Fe/Zn30x4, cynkowana ogniowo – wprowadzona w przestrzeń budynku, połączona z uziomem, przygotowana do połączenia z główną szyną wyrównawczą budynku

Opis: Budowa budynku sportowo-kompleksowego, budynku zaplecza awaryjnego oraz przystanku busa zewnętrznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura techniczną na działce nr 342/4, ul. Główna 70					
ARR MANECKI ARCHITEKCI S. P. Z O. O. UL. WIELOPOLE 18B 31-073 KRAKÓW NIP: 6762574406 E-MAIL: ARR.BIURO@GMAIL.COM TEL.: (12) 422 65 70					
FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	SPECJALNOŚĆ	PODPIS	Stadium
Projektant generalny	DR inż. arch. M. MANECKI	MP/01A/036/2009	Architektura		PROJEKT
Współpraca projektowa	S. Mazur	RP-Upr. 194/93	Inst. Elektryczne		Treść rysunku RZUT INSTALACJI UZIENIAJĄCEJ FUNDAMENT SANITARIATU
Data:	LISTOPAD 2024	Sprawdzonej:	W. Dolewa	BPP-Upr. 336/82	Inst. Elektryczne
				Skala:	1:100
				Nr rysunku: EL-4.1	