

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w styczniu 2026 roku do Centralnego Ośrodka Sportu-Ośrodka Przygotowań Olimpijskich im. Feliksa Stamma Cetniewo we Władysławowie:
2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na okres w styczniu 2026 r.
– 120 MWh
3. Grupa taryfowa B 23.
4. Dane dotyczące układu zasilania w energię elektryczną Zamawiającego:
 - 1) punkt poboru: stacja transformatorowa T-9865 Władysławowo,
 - 2) nr PPE 590243836012229295,
 - 3) moc przyłączeniowa $P_p=650$ kW,
 - 4) moc umowna $P_u=450$ kW/m-c przy współczynniku $\text{tg}\varphi\leq 0,4$,
 - 5) pobór trójstrefowy – zgodnie z zamieszczoną w pkt 1.2 tabelą podziału na strefy czasowe,
 - 6) układ zasilania – stacja transformatorowa T-9865, w skład stacji wchodzi rozdzielnica 15kV, transformator 15/0,4kV oraz rozdzielnica nn. Linia kablowa 3x XRUHAKXS 1x120, nr 095704; 3x XRUHAKXS 1x120, nr 095705. Rozdzielnica Sn 15kV wraz ze stacją transformatorową T-0485 15/0,4kV – własność Zamawiającego,
5. Układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej:
 - 1) przekładniki prądowe: przekładnia 20/5 A/A 5VA kl 0,2S FS5 10kA 1s: ilość 3, miejsce zainstalowania – rozdzielnia SN 15kV; własność – Zamawiający,
 - 2) przekładniki napięciowe: przekładnia 15/0, klasa 0.2, typ VTS 25, zakres pomiarowy $15000/\sqrt{3} / 100/\sqrt{3}$ V/V, obciążenie 5VA: ilość 3, miejsce zainstalowania – rozdzielnia SN 15kV; własność – Zamawiający,
 - 3) liczniki – pomiar energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej, trójstrefowy, miejsce zainstalowania – rozdzielnia komory NN, własność – Zamawiający,
 - 4) liczniki – pomiar energii biernej, trójstrefowy, miejsce zainstalowania – rozdzielnia komory NN, własność – Zamawiający,

- 5) układ pomiarowo-rozliczeniowy zgodny z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostosowany w 2024 roku – przekładniki prądowe klasy 0,2S i napięciowe klasy 0,2.
- 6) Punkt poboru energii dostosowany do zasad TPA i stanowi własność odbiorcy.
- 7) Zamawiający nie posiada dodatkowych źródeł zasilania OZD.
- 8) Umowa dystrybucyjna, z Energa Operator SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, zawarta na czas nieokreślony.
- 9) Obecna umowa z Hekla Energy sp. z o.o. obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku.